

ZP.GK0.271.2.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 euro

Zamawiający: Gmina Bojszowy z siedzibą w Bojszowach przy ul. Gaikowej 35

Zapraszam do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: „Przebudowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z budową sieci kablowej oświetlenia ulicznego w Bojszowach przy ul. Bojszowskiej i Jedlińskiej”

1. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego poprzez demontaż trzech istniejących słupów typu P/ŻN10 wraz z istniejącymi oprawami oświetlenia ulicznego oraz demontaż istniejącego przewodu AsXSn 2x25 mm² długości 126m. W nowej lokalizacji projektuje się posadowienie dwóch słupów typu E10,5/6 oraz jednego słupa typu E10,5/4,3. Głębokość zakopania słupa 2,2 m. Od istniejącego słupa typu RN/ŻN10 nr: 176935 poprzez trzy projektowane słupy typu E do istniejącego słupa P/ŻN10 należy podwiesić przewód AsXSn 2x25 mm² o długości 126m. Na projektowanych słupach typu E należy zabudować oprawy oświetlenia ulicznego Cuddle LED 60W. Oprawy zamontować na wysięgnikach jednoramiennych stal W-O/1 dł. 1,5m. Zabezpieczenie opraw oświetleniowych bezpiecznikami typu SV29.253 wraz z zaciskami przebijającymi izolację typu SLIP 22.127. Połączenia opraw z siecią napowietrzną należy wykonać przewodami YDYżo 3x2,5 mm².

Budowę sieci kablowej oświetlenia ulicznego wykonać kablem NA2XY-J 4x35 mm². Na skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem terenu kabel należy układać w rurze ochronnej typu DVR Ø75. Wzdłuż zjazdów do posesji kabel należy układać metodą przewiertu w rurze ochronnej SRS Ø75. Na pozostałych odcinkach kabel ułożyć na posypce piaskowej. Końce rury w ziemi uszczelnić dławicami czopowymi typu EK 186/75. Wzdłuż trasy kablowej należy układać bednarkę ocynkowaną FeZn 30x4. Każdy słup należy podłączyć do uziemienia. Wymagana rezystancja uziemienia $R < 5\Omega$. Do wykonania oświetlenia należy zastosować słupy oświetleniowe aluminiowe typu SAL 80K (10szt), o wysokości 8,0 m z wysięgnikiem 1,0m i kącie nachylenia wysięgnika 5o. Wysięgnik i kolor słupa inox. Pod wyżej wymienione słupy należy zastosować fundamenty prefabrykowane „B – 70”. Głębokość posadowienia fundamentu 1200 mm. Dodatkowo w słupach należy zabudować złącza bezpiecznikowe typu IZK. Od bezpieczników do opraw ułożyć przewody YDY-żo 3x1,5mm². W złączu bezpiecznikowym fazowym zabudować wkładki bezpiecznikowe o wartości prądu 6A. Należy zastosować oprawy z ledowym źródłem CUDDLE LED 60W 5000K (10szt.).

Zamawiający informuje, że w przypadku gdy określił w zapytaniu wymagania z użyciem znaków towarowych, patentów, pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, to należy traktować takie określenie jako przykładowe. W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych.

Za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym.

W związku z tym, Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które realizują takie same funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny, niż podany sposób. Za rozwiązanie



równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wykazuje dokładnie tę samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Projekt budowlany oświetlenia ulicznego do wglądu w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 10).

Do Wykonawcy należy także:

- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który po zaopiniowaniu w tutejszym urzędzie, w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bieruniu i Komendzie Powiatowej Policji w Bieruniu należy zatwierdzić w Starostwie Powiatowym w Bieruniu;
- uzyskanie stosownego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bieruniu;
- oznakowanie miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu;
- zapewnienie kierowaniem budowy przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia;
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę.

2) Kody CPV:

1.2.1.	45 31 60 00 – 5	Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
1.2.2.	45 31 61 00 – 6	Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
1.2.3.	45 31 61 10 – 9	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

3) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót sprzętem i przy użyciu materiałów zgodnie z dyspozycjami zawartymi w obowiązujących przepisach, normach, instrukcjach i wymogach jakościowych.

2. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 27.11.2020r.

3. Cena oferty:

- 1) Wykonawca określi **cenę oferty** brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotowego zadania podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
- 2) Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.
- 3) Walutą ceny oferowanej jest złoty polski [PLN].

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

- 1) Nie podlegają wykluczeniu;
- 2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu:
 - a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
 - b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
 - c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:



Cena oferty brutto = 100 %

6. Opis sposobu obliczania ceny ofertowej i warunków płatności:

- 1) Przed przystąpieniem do obliczenia ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia, określonym w pkt. 1 zapytania ofertowego.
- 2) Cena musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w złotych i groszach polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
- 3) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą za wykonanie niniejszego zamówienia będą prowadzone w złotych polskich.
- 4) Warunki płatności: przelew do 30 dni od daty złożenia faktury.

7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć z wykorzystaniem załączonego wzoru w siedzibie Zamawiającego - sekretariat Urzędu Gminy Bojszowy do dnia **11.09.2020r. do godz. 14:00**. Możliwe jest też przesłanie oferty pocztą elektroniczną na adres sekretariat@bojszowy.pl

8. Informacje dodatkowe:

- 1) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę
- 2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 3) Po otrzymaniu ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji pomocniczych z Wykonawcami w celu ustalenia ostatecznych warunków finansowych. Po ewentualnych negocjacjach nastąpi ostateczny wybór Wykonawcy.
- 4) Oferta musi zawierać:
 - a) Formularz ofertowy z załącznikami
 - b) Kosztorys ofertowy

9. Osoby wyznaczone do kontaktów:

- 1) Paweł Kłyk (tel. 32/2189366 wew.113)
- 2) Wojciech Boruciński, tel. (32) 2189366 wew. 106

Załączniki:

Załącznik nr 1	Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2	Wzór oświadczenia Wykonawcy
Załącznik nr 3	Wzór umowy
Załącznik nr 4	Wzór oświadczenia w zakresie art. 13/14 RODO

