Uwagi:
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej. Opis techniczny jest integralną częścią opracowania, roboty należy prowadzić zgodnie z rysunkiami i warunkami określonymi w opisie technicznym.

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE WYCENA NIERUCHOMOŒCI
ANNA I BARTOSZ MICHALSCY S. C.
UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE
tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytuł opracowania:

Przebudowa placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenach rekreacyjnych w Bojszowach Nowych

Nazwa obiektu:
Plac zabaw i siłownia zewnętrzna

Adres obiektu:
ul. Ruchu Oporu
Nowe Bojszowy

Zleceniodawca:
Gmina Bojszowy
ul. Gaikowej 35
43-220 Bojszowy

Stadium:	Faza:
PROJEKT BUDOWLANY	**PW**

Branża:
ARCHITEKTONICZNA

Rysunek:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
SIECI ELEKTRYCZNE

Nr tomu:	Skala:	Nr rysunku:
II.A	1:200	A-01
Wersja:	Data: 11/2016	

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:		
mgr inż. Mariusz Szlenk	SLK/4438/PWOE/13, ŚOIIB nr SLK/IE/8275/13	
Współpraca:		
–	–	
–	–	
–	–	
Sprawdzający:		
–	–	

Mapa do celów projektowych pod projekt przebudowy placu zabaw

skala 1:500

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich **2000**
Układ wysokości **Kronsztadt - 86.**
Jednostka ewidencyjna: **241404_2, Bojszowy**
Obręb ewidencyjny: **241404_1.0002, Bojszowy**

Obiekt: Bojszowy, ul. Ruchu Oporu, dz. 544/7

Id. zgłoszenia: G-GO.6640.2018.2016

UWAGA:
Nie badano służebności gruntowych

data opracowania: 03.12.2016r.

zakres aktualizacji

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

LEGENDA (instalacje elektryczne):

- A1 — Oprawa oświetleniowa typu słupek KARIN 3600 LED, 5000K, 10kV anodowany inox h=3,6m, fundament B-60, złącze słupowe TB-11, wkładka topikowa 6A/400V DO1
- A2 — Oprawa oświetleniowa typu słupek KARIN 900 LED, 5000K, 10kV anodowany inox h=0,9m, fundament B-0
- Kabel elektroenergetyczny 1 kV
- Rura ochronna DVK 75
- ROU — Rozdzielnica elektryczna oznaczona ROU
- ZKP — Zestaw złączowo-pomiarowy dostarcza Tauron Dystrybucja S.A.

UWAGI:
- Część podziemną słupów zabezpieczyć izoplastem R, a wszystkie połączenia śrubowe wazeliną techniczną
- W słupach zastosować system połączeń/złącze słupowe
- W wykopie dodatkowo ułożyć bednarkę FeZn 30x4 i połączyć ze słupami rezystancja uziemienia R<10 Ohm
- Pod drogą, chodnikiem oraz na skrzyżowaniu z sieciami kabel prowadzić w rurze ochronnej typu DVK 75
- Prace ziemne wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami