

Bojszowy, dn. 30.01.2019 r.

OR2.0003.1.2019  
GK.4.2019

**Szanowny Pan  
Janusz Wawrzyczek**

**Radny Gminy Bojszowy**

W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 21.01.2019 r. informuję, że:

- Progi zwalniające zlokalizowane przy ul. Międzyrzecznej 3 w Międzyrzeczu zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ich przekrój i wysokość zostały zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych tj. Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego. W związku z powyższym nie widzę podstaw ich obniżania. Mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych korzystających z chodnika zleciłem wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu, którego celem będzie wprowadzenie urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego słupka U-12c. Po wykonaniu projektu i zatwierdzeniu go przez Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego zostanie on przekazany do realizacji.
- Jest to spowodowane wymogami przepisów p.poż. Na rurze wodociągowej (zgodnie z projektem instalacyjnym) zasilającej wewnętrzną instalację wody użytkowej jest zabudowany elektrozawór (tzw. pierwszeństwa), który w przypadku zaniku napięcia elektrycznego ulega zamknięciu. Wówczas cała woda jest kierowana na instalację hydrantową, aby zapewnić odpowiednie ciśnienie i wydajność wody do celów gaśniczych. Jest to działanie zamierzone w przypadku wyłączenia napięcia przez Straż Pożarną w trakcie akcji gaśniczej, niestety każdy inny zanik napięcia także wywołuje taki skutek.

W oryginale podpis:

Wójt Gminy Bojszowy  
Adam Duczmal

**Otrzymują:**

1 x Adresat.  
1 x GK a/a.



www.bojszowy.pl  
www.bip.bojszowy.pl



wojt\_bojszowy@pro.onet.pl



URZĄD GMINY BOJSZOWY  
woj. śląskie  
43-220 Bojszowy  
ul. Gaikowa 35



tel. 32/ 21-89-366  
32/ 21-89-072  
fax. 32/ 21-89-071