

Bojszowy, 04.02.2019r.

**Dotyczy szacowania wartości zamówienia na dostawę agregatu prądowórczego na przyczepce
w ramach projektu „Poprawa sprawności działania jednostki OSP poprzez zapewnienie
ciągłości zasilania energii”**

Poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości i **nie zostanie zakończone wyborem oferty**. Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia w myśl artykułów 32-35 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapraszam do przedstawienia oferty cenowej w ramach szacowania wartości zamówienia na dostawę agregatu prądowórczego na przyczepce dla projektu „Poprawa sprawności działania jednostki OSP poprzez zapewnienie ciągłości zasilania energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działania 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1 Agregat prądowórczy:

Moc maksymalna L.T.P. min. [kVA]: 109,2
Moc maksymalna L.T.P. min. [kW]: 87,4
Moc znamionowa P.R.P. min. [kVA]: 99,3
Moc znamionowa P.R.P. min. [kW]: 79,4
Prąd znamionowy min. [A]: 143,3
Częstotliwość [Hz]: 50
Napięcie [V]: 400

Prądnica o parametrach co najmniej „lub równoważna”:

Typ prądnicy: SK 225 MN
Moc prądnicy (40 °C, 1000m n.p.m.) [kVA]: 100,0
Sprawność prądnicy [%]: 91,3
Stabilizacja napięcia: AVR analogowa
Poziom stabilizacji napięcia [%]: +/- 1
Ochrona [IP]: 23
Klasa izolacji: H
Odształcenia harmonicznego prądu THD [%]: < 2,5
Reaktancja X''d [%]: 11,1

Silnik o parametrach co najmniej „lub równoważny”:

Moc silnika netto [kW]: 87,0
Obroty [obr/min]: 1500
Regulacja obrotów: mechaniczna
Klasa wykonania: G2
Pojemność silnika [l]: 4,5
Liczba cylindrów: 4



Instalacja [V]: 12
Chłodzenie: płyn chłodzący
Pojemność układu chłodzącego [l]: 18,5
Olej silnikowy
Pojemność miski olejowej [l]: 12,8
Emisja spalin: stage II
Rodzaj paliwa: diesel
Zużycie paliwa dla obciążenia 80% [l/h]: 16,2
Zużycie paliwa dla obciążenia 100% [l/h]: 22,0

Agregat o parametrach co najmniej „lub równoważny”:
Pojemność zbiornika paliwa [l]: 168
Czas pracy bez tankowania dla obciążenia 100% [h]: 7,6
Waga agregatu bez paliwa [kg]: 1245
Wymiary D x S x W [mm]: 2350 x 1043 x 1550
Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dB]: 97
Ciśnienie akustyczne Lpa (dla 7m) [dB]: 67,4 ± 0,7

Objaśnienia:

Moc znamionowa P.R.P. ISO 8528: określa maksymalną dostępną moc zespołu przy zmiennym obciążeniu w pracy ciągłej. Dopuszczalne przeciążenie +10% maksymalnie przez 1 godzinę na każde 12 godzin pracy. Średni pobór mocy w ciągu 24 godzin nie powinien przekraczać 80% P.R.P.

Moc maksymalna L.T.P. ISO 8528: określa maksymalną dostępną moc agregatu, przy ograniczeniu pracy do 500 godzin rocznie. Brak możliwości przeciążenia. Należy stosować w przypadku awarii zasilania podstawowego.

Zastrzeżenia: powyższe parametry zostały podane przy założeniu pracy agregatu w temperaturze otoczenia nie wyższej niż 40°C oraz wysokości nie większej niż 1000m n.p.m.

1.2 Przyczepa:

fabrycznie nowa 2 osiowa przystosowana do przewozu agregatu prądotwórczego i jego wyposażenia posiadająca:
dyszel o regulowanej wysokości z zaczepem do samochodu pożarniczego średniego lub ciężkiego (hak holowniczy paszczowy),
regulowane kółko pomocnicze z przodu ułatwiające manewrowanie,
hamulec najazdowy,
koło zapasowe,
2 kliny pod koła,
4 podpory stacjonarne,
oświetlenie 24V,
oświetlenie pola pracy ze wszystkich stron,
klucz do kół,
komplet dokumentów dla Wydziału Komunikacji do zarejestrowania przyczepy.

Przyczepa musi posiadać numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową.

Przyczepa musi zapewnić możliwość samodzielnej pracy agregatu prądotwórczego (min. stabilne podpory).

Charakterystyka zawieszenia musi wytrzymywać stałe maksymalne dopuszczalne obciążenie bez uszkodzeń we wszystkich warunkach eksploatacji przewidzianych przez producenta.

Instalacja elektryczna przyczepy powinna być przystosowana do współpracy z pojazdem z instalacją 12/24 V.



Instalacja elektryczna a przede wszystkim połączenia przewodów, powinny być zabezpieczone przed dostępem wody. Przewody i wiązki przewodów powinny być poprowadzone w taki sposób, aby uniemożliwić przypadkowe uszkodzenie.

Klosze wszystkich światel zewnętrznych powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznym.

Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.

Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.

2. Termin wykonania zamówienia – do 21 dni od daty zawarcia umowy.
3. Informujemy, iż niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Termin udzielenia odpowiedzi : 12.02.2019 r.
5. Odpowiedzi proszę kierować na email: sekretariat@bojszowy.pl lub pisemnie na adres : Gmina Bojszowy ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy
6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bojszowy z siedzibą w Bojszowach przy ul. Gaikowej 35, reprezentowana przez Wójta Gminy Bojszowy, p. Adama Duczmala; Inspektorem Ochrony Danych jest p. Andrzej Moisa (iod@bojszowy.pl).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.



4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**** Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

***** Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.





Rzeczpospolita
Polska

 **Śląskie.**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Formularz szacowania ceny

Oferent	Zamawiający Gmina Bojszowy ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy
----------------	--------------------------------------------------------------------------------

Przedmiot zamówienia:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia zawartymi w zapytaniu, za kwotę w wysokości

1. Agregat prądotwórczy + przyczepa

Netto..... zł
(słownie.....)

VAT

Brutto zł
(słownie.....)

..... dnia,.....

.....
/Podpis i pieczęć Wykonawcy/



www.bojszowy.pl
www.bip.bojszowy.pl



wojt_bojszowy@pro.onet.pl
/UGBojszowy/SkrytkaESP



URZĄD GMINY BOJSZOWY
woj. śląskie
43-220 Bojszowy
ul. Gaikowa 35



tel. 32/ 21-89-366
32/ 21-89-072
fax. 32/ 21-89-071